



ООО «Газпром трансгаз Ухта»

169300, Республика Коми, город Ухта, набережная Газовиков, д. 10/1

тел, e-mail: (8216) 76-00-56, sgp@sgp.gazprom.ru

Приводинское ЛПУМГ

165391, Архангельская область, м.о. Котласский, территория КС, строение 1

УТВЕРЖДАЮ

Главный инженер

Приводинского ЛПУМГ

В.Н. Байдин

«31» августа 20 26 г.



Паспорт качества № 2026-08-14-2

Газ горючий природный промышленного и коммунально-бытового назначения по ГОСТ 5542-2022

Код ОКПД 2 06.20.10.110 (120)

Период поставки с 10:00 01.08.2026 по 10:00 01.09.2026
(мск) (мск)

Паспорт качества распространяется на объемы газа, поданного через газораспределительные станции:
ГРС НПС Приводино, ГРС Красавино, УРГ Красавинской ТЭЦ, ГРС Великий Устюг,
ГРС КС-15, ГРС КС-16, ГРС Тотьма, ГРС Царева, ГРС Туровец

Дата (период) отбора проб от 03.08.2026 до 27.08.2026 НД на метод отбора ГОСТ 31370-2023

Место отбора проб Вход цеха №1 КС-14; ПРГ №2-1-1 г.Великий Устюг, ул.Кузнецова дом № 16

Дата (период) испытаний от 04.08.2026 до 27.08.2026

№	Наименование показателя	Метод испытания	Норма		Результат испытаний (измерений)
			минимальная	максимальная	
1.	Молярная доля компонентов (компонентный состав), %	ГОСТ 31371.7-2020 (метод А)	Не нормируют, определение обязательно		
	Метан				95,25
	Этан				3,32
	Пропан				0,285
	Изобутан				0,0547
	н-Бутан				0,0472
	Изопентан				0,0117
	н-Пентан				0,0097
	Неопентан				0,0018
	Гексан				0,0021
	Гептан				менее 0,001
	Октан				менее 0,001
	Бензол				менее 0,001
	Толуол				менее 0,001

продолжение таблицы

	Гелий Водород Кислород Азот Метанол	ГОСТ 31371.7-2020 (метод А)	Не нормируют, определение обязательно		0,0107 0,0034 менее 0,005 0,70 0,0056
2.	Молярная доля кислорода, %	ГОСТ 31371.7-2020 (метод А)	-	0,05	менее 0,005
3.	Молярная доля диоксида углерода, %	ГОСТ 31371.7-2020 (метод А)	-	2,5	0,290
4.	Массовая концентрация сероводорода, г/м ³	ГОСТ 22387.2-2021 (п.10)	-	0,020	менее 0,010
5.	Массовая концентрация меркаптановой серы, г/м ³	ГОСТ 22387.2-2021 (п.12)	-	0,036	менее 0,010
6.	Объёмная теплота сгорания низшая, МДж/м ³ (ккал/м ³)	ГОСТ 31369-2021 (п. 9.4)	31,80 (7600)	-	34,22 (8173)
7.	Число Воббе высшее, МДж/м ³ (ккал/м ³)	ГОСТ 31369-2021 (п.10.7)	41,20 (9840)	54,50 (13020)	49,74 (11881)
8.	Плотность, кг/м ³	ГОСТ 31369-2021 (п.10.6)	Не нормируют, определение обязательно		0,7003
9.	Температура точки росы по воде, °С	ГОСТ 53763-2009	Не нормируют, определение обязательно		-12,5
10.	Температура точки росы по углеводородам, °С	ГОСТ 20061-2021	Не нормируется		Не определяется
11.	Массовая концентрация механических примесей, г/м ³	ГОСТ 22387.4-77	-	0,001	отсутствие
12.	Интенсивность запаха, балл	ГОСТ 22387.5-2021	3	-	3

1. Значение и нормы показателей 4-7, 8, 11 установлены при стандартном давлении 101,325 кПа и стандартной температуре 20,0 °С. Стандартная температура сгорания 25,0 °С.
2. Нормы и значение показателя "Температура точки росы по воде" установлены при давлении в точке отбора пробы.
3. Для газа горючего природного, в котором значение массовой концентрации углеводородов C₅₊ не превышает 1,0 г/м³, температура точки росы по углеводородам не нормируется и не определяется (C₅₊=0,77 г/м³)
4. Температура газа в точке отбора пробы при определении показателя 9 15,2 °С.
5. Значение показателей 1-7, 8, 11 определены Химической лабораторией Приводинского ЛПУМГ, значение показателя 9 определено Группой метрологического обеспечения технологического процесса Приводинского ЛПУМГ, значение показателя 12 определено Участком по эксплуатации ГРС Приводинского ЛПУМГ.

Ответственный за оформление паспорта:
Начальник лаборатории Приводинского ЛПУМГ:



А.В. Кареева

Датой выдачи является дата подписания (утверждения) паспорта качества