

**ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Инженерно-технический центр**

Адрес: 169318 Республика Коми, г.Ухта, ул. Сосновая, дом 4

УТВЕРЖДАЮ

И.о главного инженера

Инженерно-технического центра

Д.А. Смирнов



М.П.

20 25 г.

**Паспорт № 2025-05-10-3
качества газа горючего природного за май 2025 г.**

1. Паспорт распространяется на объемы газа, поданного в общем потоке покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня контролируемого периода до 10 часов 1-го дня последующего контролируемого периода через газораспределительные станции (пункты):

ГРС Крутянская

2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.

3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2022, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4. Место отбора проб газа: **Сосногорское ЛПУМГ - вход ГРС Крутянская**

5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Среднемесячный показатель
1	молярная доля метана	%	ГОСТ 31371.7-2020 (метод Б)	не нормируется	94,10
	молярная доля этана			не нормируется	3,87
	молярная доля пропана			не нормируется	0,66
	молярная доля изобутана			не нормируется	0,089
	молярная доля н-бутана			не нормируется	0,078
	молярная доля изопентана			не нормируется	0,012
	молярная доля н-пентана			не нормируется	0,0073
	молярная доля неопентана			не нормируется	менее 0,005
	молярная доля гексанов и выше			не нормируется	0,0070
	молярная доля диоксида углерода			не более 2,5	0,173
	молярная доля гелия			не нормируется	0,0134
	молярная доля водорода			не нормируется	менее 0,005
	молярная доля кислорода			не более 0,050	менее 0,005
	молярная доля азота			не нормируется	0,970
	молярная доля метанола			не нормируется	0,0058
2	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м³	ГОСТ 31369-2008	не менее 31,80	34,55
		ккал/м³		не менее 7600	8253
3	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м³	ГОСТ 31369-2008	41,20 - 54,50	49,90
		ккал/м³		9840-13020	11917
4	Плотность при стандартных условиях	кг/м³	ГОСТ 31369-2008	не нормируется	0,7091
5	Массовая концентрация сероводорода	г/м³	ГОСТ 22387.2-2021 (п.13)	не более 0,020	менее 0,001
6	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м³	ГОСТ 22387.2-2021 (п.13)	не более 0,036	менее 0,001
7	Массовая концентрация механических примесей	г/м³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	отсутствует
8	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-19,6
9	Температура газа в точке отбора пробы при определении температура точки росы	°С		не нормируется	2,3
*10	Интенсивность запаха при объемной доле 1 % в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	—

* Показатель определяется газораспределительной организацией и распространяется только на ГПП коммунально-бытового назначения. Для ГПП промышленного назначения показатель устанавливается по согласованию с потребителем. Стандартные условия в п.п. 2-4: стандартные условия сгорания газа – температура 25 °С, давление 101,325 кПа; стандартные условия измерений объема газа – температура 20 °С, давление 101,325 кПа.

При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 кДж.

Значения показателей таблицы определены в ОФХИ ИТЦ, по п.п. 1-4 отчеты об испытаниях №№ 2025-1/95 от 07.05.2025, 2025-1/101 от 16.05.2025, 2025-1/105 от 23.05.2025, по п.п. 5-6 отчеты об испытаниях № 2025-1/101 от 16.05.2025, по п.7 отчет об испытаниях № 2025-1/103 от 28.05.2025.

Значения показателей по п.п. 8, 9 определены СЭГРС Сосногорского ЛПУМГ, акты измерения №№ 2025-05-05 от 05.05.2025, 2025-13-05 от 13.05.2025, 2025-21-05 от 21.05.2025.

Ответственный исполнитель:

Начальник ОФХИ



И.М. Данилова

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа или филиала

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

« _____ » _____ 20 _____ г.