



Общество с ограниченной ответственностью «Газпром межрегионгаз Сыктывкар»  
(ООО «Газпром межрегионгаз Сыктывкар»)

ул. Первомайская, стр. 68, г. Сыктывкар, Республика Коми, Российская Федерация, 167000  
тел.: +7 (8216) 77-03-33, +7 (8216) 73-95-40, факс: +7 (8216) 74-74-76, e-mail: info@mrg011.ru  
ОКПО 51537434, ОГРН 1021100730408, ИНН 1102025359, КПП 785150001

УТВЕРЖДАЮ

Зам. начальника управления  
реализации газа



Ермолин С.В.  
«01» декабря 2025 г.

ПАСПОРТ № С-112025-1,3

качества газа горючего природного

Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 005-93

Химические анализы выполнены ИТЦ ООО «Газпром трансгаз Ухта» в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2022

Место отбора проб газа ГРС «Куратово», «Крутянская» Сосногорского ЛПУМГ

Распространение анализов г. Ухта

Контролируемый период с 01.11.2025 по 30.11.2025г.

| № пп | Наименование показателей                       | Единицы измерения   | НД на МВИ         | Норма по ГОСТ 5542-2022 | Фактический показатель |
|------|------------------------------------------------|---------------------|-------------------|-------------------------|------------------------|
| 1.   | Теплота сгорания низшая при 20 °С              | Ккал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2021   | не менее 7600           | 8120                   |
| 2.   | Число Воббе высшее При 20 °С                   | Ккал/м <sup>3</sup> | ГОСТ 31369-2021   | 9840 – 13020            | 11790                  |
| 3.   | Плотность газа при 20°С и 101325 Па            | кг/м <sup>3</sup>   | ГОСТ 31369-2021   | -                       | 0,702                  |
| 4.   | Массовая концентрация меркаптановой серы       | г/м <sup>3</sup>    | ГОСТ 34723-2021   | не более 0,036          | менее 0,001            |
| 5.   | Массовая концентрация сероводорода             | г/м <sup>3</sup>    | ГОСТ 34723-2021   | не более 0,02           | менее 0,001            |
| 6.   | Объемная доля кислорода                        | % об.               | ГОСТ 31371.7-2020 | не более 0,05           | 0,0056                 |
| 7.   | Масса механических примесей в 1 м <sup>3</sup> | г/м <sup>3</sup>    | ГОСТ 22387.4-77   | не более 0,001          | Отсутствие             |

Ответственный исполнитель

Петров А.В.