

ПАО «Газпром»
ООО «Газпром трансгаз Ухта»
Сосногорское линейное производственное управление магистральных
газопроводов

Адрес: 169300 Республика Коми, г.Ухта, ул.Ижемская, дом 5

УТВЕРЖДАЮ
Исполняющий обязанности
главного инженера
Сосногорского ЛПУМГ

М.М.Салахов

08 20 25 г.



Паспорт № 2025-08-10-4
качества газа горючего природного за август 2025 г.

1. Паспорт распространяется на объемы газа, поданного в общем потоке покупателям (потребителям) Российской Федерации с 10 часов 1-го дня контролируемого периода до 10 часов 1-го дня последующего контролируемого периода через газораспределительные станции (пункты):

ГРС Каджером

2. Паспорт распространяется на газы горючие природные по Общероссийскому классификатору продукции ОК 034-2014.

3. Паспорт оформлен на основании результатов измерений физико-химических показателей газа в соответствии с методами испытаний по ГОСТ 5542-2022, условиями договора поставки (транспортировки), технических соглашений.

4. Места отбора проб газа: **Сосногорское ЛПУМГ - УЗПД ГИС-12**
МГ Бованенково - Ухта

5. Физико-химические (качественные) показатели газа горючего природного указаны в таблице 1.

Таблица 1

№ п/п	Наименование показателя	Единица измерения	Метод испытания	Норма по ГОСТ 5542	Среднемесечный показатель
1	молярная доля метана	%	ГОСТ 31371.7-2020 (метод А)	не нормируется	96,30
	молярная доля этана			не нормируется	2,69
	молярная доля пропана			не нормируется	0,156
	молярная доля изобутана			не нормируется	0,059
	молярная доля н-бутана			не нормируется	0,039
	молярная доля изопентана			не нормируется	0,011
	молярная доля н-пентана			не нормируется	0,0097
	молярная доля неопентана			не нормируется	0,0027
	молярная доля гексанов			не нормируется	0,0156
	молярная доля гептанов			не нормируется	0,0118
	молярная доля октанов			не нормируется	0,002
	молярная доля бензола			не нормируется	0,001
	молярная доля толуола			не нормируется	менее 0,001
	молярная доля диоксида углерода			не более 2,5	0,397
	молярная доля гелия			не нормируется	0,0069
	молярная доля водорода			не нормируется	менее 0,001
	молярная доля кислорода			не более 0,050	менее 0,005
	молярная доля азота			не нормируется	0,278
	молярная доля метанола			не нормируется	0,0055
2	Низшая теплота сгорания при стандартных условиях	МДж/м³	ГОСТ 31369-2021	не менее 31,80	34,13
		ккал/м³	(п. 9.4)	не менее 7600	8150
3	Число Воббе (высшее) при стандартных условиях	МДж/м³	ГОСТ 31369-2021	41,20 - 54,50	49,80
		ккал/м³	(п. 10.7)	9840-13020	11895
4	Плотность при стандартных условиях	кг/м³	ГОСТ 31369-2021 (п. 10.6)	не нормируется	0,6951
5	Массовая концентрация сероводорода	г/м³	ГОСТ 22387.2-2021 (п.13)	не более 0,020	менее 0,001
6	Массовая концентрация меркаптановой серы	г/м³	ГОСТ 22387.2-2021 (п.13)	не более 0,036	менее 0,001
7	Массовая концентрация механических примесей	г/м³	ГОСТ 22387.4-77	не более 0,001	отсутствует
8	Температура точки росы по воде при давлении в точке отбора пробы	°С	ГОСТ Р 53763-2009	ниже температуры газа	-21,2
9	Температура газа в точке отбора пробы при определении температура точки росы	°С		не нормируется	7,7
*10	Интенсивность запаха при объемной доле 1 % в воздухе	балл	ГОСТ 22387.5-2021	не менее 3	—

* Показатель определяется газораспределительной организацией и распространяется только на ГГП коммунально-бытового назначения. Для ГГП промышленного назначения показатель устанавливается по согласованию с потребителем. Стандартные условия в п.п. 2-4: стандартные условия сгорания газа – температура 25 °С, давление 101,325 кПа; стандартные условия измерений объема газа – температура 20 °С, давление 101,325 кПа.

При расчетах показателей в п.п. 2 и 3 принимают 1 кал равной 4,1868 кДж.

Значения показателей таблицы определены в ОФХИ ИТЦ, по п.п. 1-4 отчеты об испытаниях № № 2025-1/156/1 от 06.08.2025, 2025-1/163/1 от 13.08.2025, 2025-1/169/1 от 26.08.2025; по п.п. 5-6 отчет об испытаниях № 2025-1/163/1 от 13.08.2025; по п. 7 отчет об испытаниях №2025-1/168 от 27.08.2025. Значения показателей по п.п. 8, 9 определены АСУ,А и ТМ Сосногорского ЛПУМГ, акты измерения №№ 2025-08-01 от 01.08.2025, 2025-08-11 от 11.08.2025, 2025-08-21 от 21.08.2025.

Ответственный исполнитель:

Инженер-химик 2 категории

 Н.Ф.Шпикина

Заполняется региональной компанией по реализации газа

Копия паспорта выдана

наименование региональной компании по реализации газа или филиала

покупателю (потребителю)

наименование предприятия

« _____ » _____ 20 _____ г.